



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 528-89-18

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kanclerz

Zastępca Kanclerza

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 528-88-88

tel. 48 (81) 528-88-47

tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-07/10

Lublin, dnia 25.02.2010 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMA KAMERY SPECT/CT”; ogłoszenie o zamówieniu BZP 26.01.2010 r. Nr 30369-2010

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na następujące pytania:

1. W nawiązaniu do przetargu na realizację robót budowlanych „Budowa budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMAKAMERA SPECT/CT” proszę o sprecyzowanie czy kryterium powierzchni z punktu X.1.1.2.a dotyczy innego, jednego projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb zakładu opieki zdrowotnej czy też obejmuje swym zakresem także projekty budowlano-wykonawcze dla potrzeb PET/CT (GAMMA KAMERY SPECT/CT) gdzie nieuzasadnione są tak duże powierzchnie do zadań celowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium powierzchni dotyczy tylko projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb zakładu opieki zdrowotnej.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Małgorzata Łobodzińska